Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва «06» 09 2021 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом (экспертом) Козелковым П.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО „Вертикаль - Комфорт"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
прораба Попова А.П.

и представителя владельца лифта ТСЖ „Олимп"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) 756199

Адрес установки: г. Москва ул. Коштоянца д 20 к 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	Просадки контактов в розетках КВШ. (контроль под изолом)	ГОСТ Р 53783-2010 прил. Г п. и 7.4.	-контроль
* Заполняется в формате - до "____"_____20___г.			

Рекомендации

Продолжить эксплуатацию лифта

Специалист (эксперт)_____/___Козелков П.В.___/
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

ООО «ИЭС»
Специалист

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта Бондарев Н.В. / _____ /

(подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

_____ / Попов А.Р.
(подпись) (Ф.И.О.)